

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

dr. Vass Csaba
Digitálisan aláírta:
dr. Vass Csaba
Dátum: 2019.11.18
15:16:44 +01'00'

Iktatószám: BP/FNEF-TKI/08099-2/2019.
Ügyintéző: Szlávik Attila György
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: IMI International Kft. által forgalmazott
termékek bejelentése
tudomásulvételének ivóvízbiztonsági
szempontú visszaigazolása.

IGAZOLÁS

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 201/2001. Korm. rendelet) szerinti, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező termék bejelentésének tudomásul vételéről.

Az IMI International Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.; a továbbiakban: Forgalmazó) kérelme és annak mellékletei alapján – az általa forgalmazott *IMI Heimeier Globo D vörösöntvény gömbcsap* (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivó- és használati melegvíz-ellátásban történő alkalmazása céljából – tett bejelentését a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

tudomásul veszi:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma:** BP/FNEF-TKI/08099-2/2019.
- 2.) A Termék neve:** IMI Heimeier Globo D vörösöntvény gömbcsap
- 3.) A Termék rendeltetése:** gömbcsap
- 4.) A Termék forgalmazójának neve:** IMI International Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.)
- 5.) A Termék gyártójának neve:** IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH (59597 Erwitte, Völlinghauser Weg; Németország)
- 6.) A Termék alkalmazási területe:** ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)
- 7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja:** 2019. november 18.

A bejelentést a BFKH - az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - **nyilvántartásba veszi.**

Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
KÉR azon.: KHIV BUK NSZSZB – Hivatali kapu azon.: BFKHNSZSZ, KRID: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:

1.) A Termék a Nemzeti Népegészségügyi Központ Laboratóriumi Központ KÖZ-17140/2018 iktatószámú, 2019. január 3-án kelt szakvéleményében (a továbbiakban: Szakvélemény) foglalt feltételek betartásával, és az annak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklete szerinti, a felhasználási feltételeket (közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek) is tartalmazó szerelési utasítással együtt forgalmazható.

2.) A Termék alkalmazása során – a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében – be kell tartani a szerelési utasításban foglaltakat.

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:

1.) A Termék közegészségügyi felülvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.

2.) A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.

3.) A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyagok, termékek felhasználására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. sz. mellékletének IV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201/2001. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 97. § (1) bekezdésének, valamint az Ehi. tv. 7. § (1) bekezdésének figyelembevételével vette nyilvántartásba.

A BFKH jelen igazolást az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. György István
kormány megbízott megbízásából

Dr. Vass Csaba
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Népegészségügyi Osztály 1.

Melléklet: 1 db szerelési útmutató

Az igazolást kapják:

1. IMI International Kft. - Cégkapu
2. Irattár

Az igazolásról értesül:

1. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu

Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
KÉR azon.: KHIV BUK NSZSZB – Hivatali kapu azon.: BFKHNSZSZ, KRID: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

LABORATÓRIUMI KÖZPONT

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100, Fax: + 36 1 476 6401, e-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu

SZAKVÉLEMÉNY

az IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH (Németország) által gyártott IMI Heimeier Globo D vörösöntvény gömbcsapok ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C) történő alkalmazhatóságáról

Iktatószám: KÖZ-17140/2018

2019. január 3.

Az **IMI International Kft.** véleményünket kérte az **IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH** (Németország) által gyártott **IMI Heimeier Globo D vörösöntvény gömbcsapok** közegészségügyi szempontú alkalmazhatóságával kapcsolatban. A termék főbb adatait az 1. táblázat foglalja össze.

A szakvélemény kizárólag közegészségügyi szempontú, nem jelenti a termék egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését.

1. táblázat

Kérelmező neve, címe:	IMI International Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
Gyártó:	IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH Völlinghauser Weg, D-59597 Erwitte, Németország
Termékek megnevezése:	IMI Heimeier Globo D vörösöntvény gömbcsapok
Mérettartomány:	Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
Alkalmazási terület:	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)

I. Benyújtott dokumentumok összefoglalása, értékelése

A Kérelmező benyújtotta a szakvéleményezéshez szükséges dokumentumokat.

A benyújtott szakmai dokumentáció valóságtartalmáért a beküldő felel!

A szerelvények főbb vízzel érintkező anyagait a 2. táblázat tartalmazza a beküldött dokumentumok alapján.

2. táblázat

Vízzel érintkező alkatrész	Anyag/típus	Gyártó	Külföldi higiénés minősítés (minősítés hőfoka)
Szeleptest; záróelem (gömb)	vörösréz/ CC499K	IMI Hydronic Engineering, Németország	Eurofins (Franciaország): 15 ACC NY 099, 23°C, 2015
Záróelem (gömb) teflon bevonata	PTFE/ G400	IMI Hydronic Engineering, Németország	TZW (Németország): KA 0203/15, 23°C és 85°C, 2015; WRAS (Egyesült Királyság): 1102515, 85°C, 2011
Kettős O-gyűrű	EPDM/ EP11/7/4 BLK	Superior Seals Ltd., Egyesült Királyság	WRAS (Egyesült Királyság): 1501501, 85°C, 2017

A termékekben felhasznált rézötvözet megfelel az általunk alkalmazott minősítési elveknek, azaz a „Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with Drinking Water” kiadványban megadott elfogadható anyagoknak.

Az IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH (Németország) rendelkezik a gyártási folyamatra vonatkozó érvényes ISO 9001:2015 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (DMSZ, Reg. No.: QM 01024).

II. A termék közegészségügyi szempontú értékelése, a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételek meghatározása

A beküldött dokumentumok alapján a termékek laboratóriumi vizsgálatát jelenleg nem tartjuk szükségesnek, azoknak ivóvíz- és használati melegvíz-hálózatban történő alkalmazásának közegészségügyi szempontból nem látjuk akadályát a felsorolt feltételek 3) – 7) betartása mellett.

A termék közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételét az alábbi feltételekkel javasoljuk megadni:

- 1) Az IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH (Németország) által gyártott IMI Heimeier Globo D vörösvöntvény gömbcsapoknak a Nemzeti Népegészségügyi

Központhoz (NNK-hoz) benyújtott dokumentációval megegyező minőségűnek kell lenniük felépítés és vízzel érintkező szerkezeti anyagok tekintetében.

- 2) Szakvéleményünk kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a termék, illetve technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését.

A használati útmutatóban rögzítve a felhasználót is tájékoztatni kell az alábbiakról:

- 3) A tárgyi termékekkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- 4) A tárgyi termékek tisztítási, ill. fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia!


A termékek tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a 201/2001 (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

- 5) A tárgyi termékeket tartalmazó csőszakaszt a használatbavétel előtt legalább egy napra ivóvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a tárgyi termékek rendeltetésszerű használatát.
- 6) Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, melegvíz szükséglet esetén azt felmelegítve fogyasztani.
- 7) A tárgyi termékek ólomcsövet tartalmazó vezetékhalózathoz történő beépítése esetén növelhetik az ólomkioldódás kockázatát, így nem javasoljuk a termékek ilyen rendszerekben történő alkalmazását.


A szakvélemény nem jelenti a termék közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételét, bejelentését. Szakvéleményünk alapján a nyilvántartásba vételt – a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet alapján – a forgalmazó székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától kell kérniük.


*Szakvéleményünk felülvizsgálat nélkül a kiadástól számított **egy évig érvényes**.*

A szakvéleményt kizárólag teljes terjedelmében szabad felhasználni, illetve lemásolni!


Dr. Vargha Márta
szakmai ellenőrzés




Bufa-Dórr Zsuzsanna
szakmai ellenőrzés


Orsovai Ágnes
témafelelős