

STAD ZERO, injusteringsventil för tryckklass PN25

Innehavare/Utfärdat för

IMI Hydronic Engineering AB

524 80 Ljung, Sverige

Organisationsnummer: 556033-6256

Tel: 0513-540 00, Fax: 0513-508 44.

Hemsida: www.imi-hydronic.com

Produktbeskrivning

Injusteringsventil STAD ZERO (PN25) är utförd med invändiga gängor G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1", G 1 1/4", G 1 1/2" och G 2". Ventilerna är tillverkade av avzinkningshärdig mässingslegering CuZn21Si3P.

Avsedd användning

Injusterings- och avstängningsventil för varmt och kallt tappvatten och för värme och kylsystem där vattnets kvalitet kan jämföras med vatten från kommunal anläggning. Högsta tillåtna drifttryck är 25 bar (2,5 MPa) och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

STAD ZERO

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Katalogblad STAD ZERO ed.1 01.2020.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 210-96-0743. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

IMI Hydronic Engineering AB, Ljung.

IMI Hydronic Engineering Olkusz Polen

Typgodkännande C001111 | 2020-02-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16/20



AO-C001111



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling/etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Produkten är märkt:

Fabrikat

IMI, TA

Produktens typbeteckning

ZERO

Dimension

DN XX

Tryckklass

PN 25/400 WWP

Förpackningen är märkt:

Innehavare

IMI TA

Boverkets inregistrerade varumärke

+

Ackrediteringsnummer

1002

Produktens typbeteckning

STAD ZERO

Typgodkännandets nummer

C001111

Dimension

Dimension

Operatörsnummer + vecka

nr + vecka

Certifierings- och kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 8312,11 8312,91 och P903085 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport ETz 7P07281 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Injusteringsventilen är godkända i enlighet med NKB 13 "Produktregler för avstängningsventiler", daterad oktober 1989 och tillämpliga delar av SS-EN 1213.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-02-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson