

TA STK, retur och avstängningsventil

Innehavare/Utfärdat för

IMI Hydronic Engineering AB

524 80 Ljung, Sverige

Organisationsnummer: 556033-6256

Tel: 0513-540 00, Fax: 0513-508 44.

Hemsida: www.imi-hydronic.com

Produktbeskrivning

TA STK retur och avstängningsventil har gemensam kägla för injustering av flöde och avstängning. Ventilerna har invändig rörgänga för anslutning i dimension DN15 eller DN20. Ventilens vattenberörda delar är tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Injusterings- och avstängningsventil för varmt och kallt tappvatten. Högsta tillåtna drifttryck är 16bar (1,6 MPa) och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95° C eller kontinuerligt inte överstiger 70° C.

Handelsnamn

TA STK.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd.

Varmvattentemperaturer för personlig hygien
och hushållsändamål

6:621, 2:a meningen, 1:a meningen i
2:a stycket.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket.

*Produkten uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Katalogblad 1-15-5 SE STK 10.2014.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-96-0743, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande. 0811/74 | 2018-05-03

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P04286



Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
IMI International Sp. Z o.o., Olewin 50A, PL-32-300 Olkusz, Polen.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling /etikett på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Produkten är märkt:

Ventilhus
Dimension
Skalring

TA TRIM
dimension
TA STK samt Kv-värden

Förpackningen är märkt:

Innehavare
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Dimension
Typgodkännandets nummer
Operatörsnummer + vecka
Kontrollorgan

IMI TA
†
RISE Certifiering 1002
TA STK
DN XX
0811/74
nr + vecka
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 5F013264A, 92E30443, PX00924-12C och 91E30184 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 3P00771-17A från RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Ventilen är godkända i enlighet med NKB 13 "Produktregler för avstängningsventiler", daterad oktober 1989.

Test enligt NKB 13 är utfört på tre exemplar för att verifiera migration av nickel, resultat < 80µg.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-10-08.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2023-05-02.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Marcus Tillman

Ingvar Pettersson