

TA-MIX, Blandningsventil

Innehavare/Utfärdat för

IMI Hydronic Engineering AB

524 80 Ljung, Sverige

Organisationsnummer: 556033-6256

Tel: 0513-540 00, Fax: 0513-508 44

Hemsida: www.imi-hydronic.com

Produktbeskrivning

Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten. Anslutningarna (kall-, varm- och blandat vatten) är försedda med utvändig gänga i dimension M28×1,5 mm. Ventilerna levereras med eller utan typgodkända FPL-kopplingar för anslutning till t ex kopparrör. Blandningsventilens vattenberörda delar är tillverkade av avzinkningshårdig mässingslegering AMETAL som omfattas av typgodkännande nr. 1105/99.

Avsedd användning

Blandningsventil avsedd för begränsning av tappvarmvattnets temperatur i tappvatteninstallationer där vattentemperaturen före blandningsventilen inte överstiger 70 °C.

Handelsnamn

TA-MIX

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål	6:621
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

Katalogblad 11-5-5 SE TA-MIX version 2, daterat 2017-10.

Installationsanvisning TA-MIX 302 633-04, daterad 2014-09.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-96-0743, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 6549/85 | 2020-03-02

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



9P05311



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
IMI Hydronic Engineering AB, Ljung, Sverige.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Fabrikat

TA MIX

Flödesriktning

flödespilar

Förpackning märks med:

Innehavare

IMI TA

Produktens typbeteckning

TA MIX

Löpande tillverkningsnummer- och datum

nr + datum

Typgodkännandets nummer

6549/85

Boverkets inregistrerade varumärke

+

RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 98E13043, PX00924-12C and 5F013264B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Typgodkännande nr. 1105/99 utfärdat av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Kommentarer

Ventilerna är godkända i enlighet med tillämpliga delar av NKB 13 "Produktregler för avstängningsventiler", daterad oktober 1989.

Test enligt NKB 13 2.3.2 är utfört för att verifiera migration av nickel, resultat <80µg.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2018-03-12.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-03-01.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson