

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3620

Utstedt: 30.03.2020
Gyldig til: 01.04.2025
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TA 500 Globo D kuleventiler

er i samsvar med kravene i

- › EN 13828
- › NKB Produktregler nr. 13, pkt 3.3.2



Innehaver

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
Völlinghauser Weg 2
59597 Erwitte, Tyskland

Produsent

IMI International Sp. z.o.o.
Olewin 50A
32 300 Olkusz, Polen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TA 500 Globo D kuleventiler med kropp i bronse og kule i rustfritt stål, art. nr. 3270101-xxxx.

Kuleventilene leveres i dimensjonene DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40 og DN 50.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 13.



Steinar K. Nilsen, Sertifiseringsleder

