

TA 60 – SERIEN, SKJUTVENTIL

Innehavare/Utfärdat för

IMI International Sp. z o.o.

Olewin 50A, PL-32-300 Olkusz, Polen

Produktbeskrivning

Avstängningsventiler av skjutventiltyp. Ventilerna är tillverkade av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering Ametal C med typgodkännande nr. 1105/99 och tillverkas i flera utföranden för olika anslutningsalternativ till rörledningar. Ventiler som omfattas av typgodkännandet har följande dimensioner: DN 10, 15, 20, 25, 32, 40 och 50.

Avsedd användning

Avstängningsventil för värme och kylsystem. Högsta tillåtna drifttryck är 10 bar (1,0 MPa) och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Handelsnamn

TA 60

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 7 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

Tillhörande handlingar

Katalogblad, TA 60, daterat 2020-06 ver.6.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Certifieringsregel CR 074 daterad 2018-10-10, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

IMI International Sp. z o.o., Polen.


Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av prägling/etikett/ på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Produkten är märkt:

Fabrikat	TA
Dimension	DN XX
Avzinkningshårdighet	DR

Förpackningen är märkt:

Innehavare	IMI TA
Produktens typbeteckning	TA 60
Operatörsnummer + vecka	nr + vecka
Typgodkännandets nummer	2581/73
Dimension	dimension
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifierings- och kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport 166467 från RISE.
Rapporter 94E1 2318 och P903085-C från SP.

Kommentarer

Ventilen är godkända i enlighet med NKB 13.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-03-19, med giltighetstid t.o.m. 2023-03-18.

Giltighet

Giltigt till och med 2028-03-23.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric