

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik Exempel på utdrag ur beskrivningsmall uppställd enligt RA 98 VVS med TA:s produkter		Kapitelbokstav/sidnr		
			Handläggare SRy		
	Projektnamn Kv Mallen TA LINK		Projektnr 12345		
			Datum 010421		
Status Förfrågningsunderlag		Rec. datum			
Kod	Text	Mängd	Enheter	Rev	
U	APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING GIVARE				
UB	Givare för tryck, rörmonterade				
UBC.3	Givare för tryck, rörmonterade, kontinuerliga elektriska				
UBC.32	Givare för kontinuerlig mätning av differenstryck med proportionell utsignal 0-10 V, utrustad med inbyggd säkerhetsventil. Skyddsklass IP65. GP-XX 0-40 kPa RSK 511 85 20 0-100 kPa RSK 511 85 21				