





## S-Anschluss

### zum Ausgleich unterschiedlicher Rohrabstände Montageanleitung



#### Montage

Der HEIMEIER S-Anschluss (Art.-Nr. 1351-02.362) ist einsetzbar beim Austausch alter Armaturen gegen HEIMEIER-Armaturen mit Anschluss G  $\frac{3}{4}$  Außengewinde.



Durch den universellen S-Anschluss können verschiedene Rohrabstände vorhandener Rohrleitungen schnell überbrückt werden.

Beim Austausch alter Armaturen auf z. B. HEIMEIER Einrohrventil mit Tauchrohr oder E-Z System ist unbedingt die Flussrichtung zu beachten.

#### Legende

- ① E-Z System
- ② Einrohrventil mit Tauchrohr
- ③ vorhandener Rohrleitungsabstand

#### Klemmverschraubungen

Ⓐ für Kunststoffrohr,  
vernickelt



Ⓑ für Verbundrohr,  
vernickelt.



Ⓒ für Kupfer- oder  
Präzisionsstahlrohr,  
vernickelt.




Art.-Nr.	Ø Rohr
1311-14.351	14 x 2
1311-16.351	16 x 2
1311-17.351	17 x 2
1311-18.351	18 x 2
1311-20.351	20 x 2

Art.-Nr.	Ø Rohr
1331-16.351	16 x 2

Art.-Nr.	Ø
Rohr	
3831-12.351	12
3831-15.351	15
3831-16.351	16
3831-18.351	18

#### Stützhülse

Ⓓ für Kupfer- oder  
Präzisionsstahlrohr  
mit einer Wandstärke  
von 1 mm.



Art.-Nr.	Ø Rohr
1300-12.170	12
1300-15.170	15
1300-16.170	16
1300-18.170	18

Bei einer Rohrwanddicke von 0,8 - 1 mm  
sind Stützhülsen einzusetzen.



EN

**S-connection**, for compensating different pipe spacings

FR

**Raccord en S**, pour compensation d'écartements de tubes différents

NL

**S-aansluiting**, ter compensatie van verschillende pijpaafstanden

## Installation instructions

### Installation

The S-connection can be used for exchanging old fittings for HEIMEIER fittings with G  $\frac{3}{4}$  outside thread.

By means of the universal S-connection different pipe spacings of existing pipe works can be reconciled.

**When exchanging old fittings for, e.g. HEIMEIER single pipe valves with plunge pipe or E-Z system it is imperative to observe the direction of flow.**

### Legend

- ① E-Z system
- ② Single pipe valve with plunge pipe
- ③ Existing pipe work spacing

### Compression fittings

HEIMEIER compression fittings for

- Ⓐ Plastic pipe
- Ⓑ Multi-layer pipe
- Ⓒ Copper or precision steel pipe

with article number and pipe dia., see page 1.

For copper or precision steel pipe with a pipe wall thickness of 0.8 – 1.0 mm supporting sleeves are to be used.

### Supporting sleeves

HEIMEIER supporting sleeves Ⓛ for copper or precision steel pipe with a wall thickness of 1.0 mm, with article number and pipe dia., see page 1.

We reserve the right to introduce technical modifications without prior notice.

## Instruction de Montage

### Montage

Le raccord en S peut être utilisé lors du remplacement d'anciennes robinetteries par des robinetteries HEIMEIER à raccord G  $\frac{3}{4}$  à filet extérieur.

Le raccord en S universel vous permet de réajuster rapidement les différences d'écartement entre les conduites tubulaires existantes.

En cas de remplacement d'anciennes robinetteries sur vanne monotube HEIMEIER par exemple, avec tube plongeur ou système E-Z, tenez compte impérativement du sens d'écoulement.

### Légende

- ① Système E-Z
- ② Vanne monotube à tube plongeur
- ③ Ecartement des conduites tubulaires existantes

### Raccords de serrage à vis

Raccords de serrage à vis HEIMEIER pour

- Ⓐ Tube plastique
- Ⓑ Tube composite
- Ⓒ Tube en cuivre ou en acier de précision

avec numéro de référence et diamètre de tube voir page 1.

Pour les tubes en cuivre ou en acier de précision d'une épaisseur de paroi de 0.8 à 1 mm, utilisez des douilles de soutien.

### Douilles de soutien

Douilles de soutien Ⓛ HEIMEIER pour tubes en cuivre ou en acier de précision d'une épaisseur de paroi de 1 mm ; avec numéro de référence et diamètre du tube, voir page 1.

Nous nous réservons le droit de pouvoir introduire des modifications techniques sans avis préalable.

## Montagevoorschrift

### Montage

De S-aansluiting is inzetbaar bij het vervangen van oude armaturen door HEIMEIER-armaturen met G  $\frac{3}{4}$  buitendraadaansluiting.

Met de universele S-aansluiting kunnen verschillende pijpaafstanden van aanwezige pijpleidingen snel worden overbrugd.

**Bij het vervangen van oude armaturen door bijv. HEIMEIER-éénpijpklep met dompelpijp of E-Z-systeem moet in ieder geval op de stroomrichting worden gelet.**

### Legenda

- ① E-Z-systeem
- ② éénpijpklep met dompelpijp
- ③ aanwezige pijpleidingafstand

### Klemschroefverbindingen

HEIMEIER klemschroefverbindingen voor

- Ⓐ kunststofpomp
- Ⓑ composietpomp
- Ⓒ koperen of stalen precisiepijp

Met artikelnummer en Ø pijp, zie pagina 1.

Bij koperen of stalen precisiepijp met een wanddikte van 0,8 – 1 mm moeten steunmoffen worden gebruikt.

### Steunmoffen

HEIMEIER-steunmoffen Ⓛ voor koperen of stalen precisiepijp met een wanddikte van 1 mm, met artikelnummer en Ø pijp, zie pagina 1.

Technische wijzigingen G  $\frac{3}{4}$  voorbehouden.

**IT****Raccordo a S**, per la compensazione di diverse distanze dei tubi**ES****Conexión S**, para el equilibrio de diferentes distancias tubulares**RU****S-образная соединительная муфта**, для компенсации различных расстояний между трубами

## Istruzioni di montaggio

### Montaggio

Il raccordo a S può essere impiegato nella sostituzione di vecchie valvole con valvole HEIMEIER che possiedono un raccordo con filettatura esterna G %.

Grazie al raccordo a S universale si possono compensare rapidamente diverse distanze dei tubi dell'impianto presente.

Nella sostituzione di vecchie valvole con, ad esempio, valvola monotubo HEIMEIER con tubo pescante o con il sistema E-Z è sempre necessario tenere presente la direzione del flusso.

### Leggenda

- ① Sistema E-Z
- ② Valvola monotubo con tubo pescante
- ③ Distanza delle tubazioni presenti

### Raccordi filettati di bloccaggio

Raccordi filettati HEIMEIER per  
Ⓐ Tubo di plastica  
Ⓑ Tubo composto  
Ⓒ Tubo di rame o di acciaio di precisione

Con numero di articolo e Ø del tubo, vedi pagina 1.

Per tubi di rame e di acciaio di precisione con spessore di parete di 0,8 - 1 mm è necessario impiegare manicotti di rinforzo.

### Manicotti di rinforzo

Manicotti di rinforzo HEIMEIER Ⓛ per tubi di rame e di acciaio di precisione con spessore di parete di 1 mm, numero di articolo e Ø del tubo, vedi pagina 1.

Con riserva di modifiche tecniche

## Instrucciones de montaje

### Montaje

La conexión S es aplicable en el recambio de accesorios antiguos por accesorios de HEIMEIER con una conexión G ¼ de rosca exterior.

Gracias a la conexión S universal se pueden puentear rápidamente las diferentes distancias tubulares de los conductos tubulares existentes.

Se debe prestar atención a la dirección de flujo al recambiar accesorios antiguos por una válvula de un tubo de HEIMEIER con tubo de sumersión p.ej. o sistema E-Z.

### Leyenda

- ① Sistema E-Z
- ② Válvula de un tubo con tubo de sumersión
- ③ Distancia tubular existente

### Enroscados de apriete

Enroscados de apriete de HEIMEIER para  
Ⓐ Tubo de plástico  
Ⓑ Tubo compuesto  
Ⓒ Tubo de cobre o de acero de precisión

Con número de artículo y diámetro de tubo, véase página 1.

Se deben aplicar casquillos de soporte en tubos de cobre o de acero de precisión con un grosor de pared tubular de 0,8 – 1 mm.

### Casquillos de soporte

Casquillos de soporte de HEIMEIER Ⓛ para tubos de cobre o de acero de precisión con un grosor de pared de 1 mm, con número de artículo y diámetro de tubo, véase página 1.

Reservado el derecho de modificaciones técnicas

## Руководство по монтажу

### Монтаж

Соединительная муфта может быть использована при замене старой арматуры арматурой фирмы HEIMEIER со штуцером с наружной резьбой G ¼.

С помощью универсальной S-образной соединительной муфты могут быть быстро устранены различные расстояния между трубами имеющихся трубопроводов.

При замене старой арматуры, например, однотрубным вентилем фирмы HEIMEIER с погружной трубой или системой E-Z нужно обязательно соблюдать указанное направление потока.

### Легенда

- ① Система E-Z
- ② Однотрубный вентиль с погружной трубой
- ③ Имеющееся расстояние между трубами трубопровода

### Зажимные резьбовые соединения

Зажимные резьбовые соединения фирмы HEIMEIER  
Ⓐ Пластмассовая труба  
Ⓑ Соединительная труба  
Ⓒ Медная труба или премиум-стальная труба

С номером изделия и диаметром трубы, см. стр. 1

В случае медной трубы или премиум-стальной трубы с толщиной стенки 0,8 - 1,0 мм необходимо использовать опорные гильзы.

### Опорные гильзы

Опорные гильзы фирмы HEIMEIER Ⓛ для медной трубы или премиум-стальной трубы с толщиной стенки 1,0 мм с номером изделия и диаметром трубы, см. стр. 1.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений без предупреждения.

**PL****Złączka S-owa**, do wyrównywania różnych odstępów rur**CS****S- přípoj**, na vyrovnaní různých vzdáleností trubek**SK****S- prípoj**, na vyrovnanie rôznych vzdialenosí rúr

## Instrukcja Montażu

### Montaż

Złączka S-owa stosowana jest przy wymianach starej armatury na armature HEIMEIER-a wyposażoną w gwint zewnętrzny G ¾".

Dzięki uniwersalnej złączce S-owej możliwe jest szybkie pokonywanie różnych odstępów rur w istniejących instalacjach rurowych.

W przypadku wymiany starej armatury np. na zawór jednorurowy HEIMEIER-a z rurą nurnikową lub systemem E-Z należy bezwzględnie przestrzegać kierunku przepływu.

### Návod na montáž

### Montáz

S-přípoj se používá při výměně starých armatur za nové armatury HEIMEIER s vnějším přípojným závitem G ¾".

Pomocí univerzálního S-přípoje je možné rychle překlenout různé vzdálenosti trubek daného potrubí.

Při výměně starých armatur například za jednotrubkový ventil HEIMEIER s ponornou trubkou nebo E-Z systém je nutné dbát na dodržení směru proudění.

### Návod na montáž

### Montáz

S-prípoj sa používa pri výmene starých armatúr za nové armatúry HEIMEIER s vonkajším pripájacím závitom G ¾".

Pomocou univerzálného S-prípoja možno rýchlo preklenúť rôzne vzdialenosí rúr existujúceho potrubia.

Pri výmene starých armatúr napríklad za jednorúrový ventil HEIMEIER s ponornou rúrou alebo E-Z sústavu sa nutne musí dbať na dodržanie smeru prúdenia.

## Legenda

- ① system E-Z
- ② zawór jednorurowy z rurą nurnikową
- ③ istniejący odstęp rurociągów

## Złącza gwintowane zaciskające

Złącza gwintowane zaciskające HEIMEIER-a dla  
Ⓐ Rur z tworzyw sztucznych  
Ⓑ Rur zespolonych  
Ⓒ Rur z miedzi lub rur precyzyjnych ze stali

z nr artykułu i Ø rury patrz strona 1.  
W przypadku rur miedzianych oraz rur precyzyjnych ze stali o grubościach ścianek w zakresie 0,8 - 1,0 mm  
stosować należy tulejki wsporcze.

## Tulejki wsporcze

Tulejki wsporcze HEIMEIER-a ⓒ dla rur miedzianych oraz rur precyzyjnych ze stali o grubościach ścianek 1,0 mm, z nr artykułu i Ø rury patrz strona 1.

Zmiany techniczne zastrzeżone.

## Legenda

- ① E-Z sústava
- ② jednotrubkový ventil s ponornou trubkou
- ③ vzdálosť daného potrubia

## Upínací šroubové spoje

Upínací šroubové spoje HEIMEIER pro  
Ⓐ trubku z plastické hmoty  
Ⓑ vícevrstvou trubku  
Ⓒ měděnou nebo přesnou ocelovou trubku

s číslem výrobku a Ø trubky viz strana 1.  
U měděných nebo přesných ocelových trubek s tloušťkou stěny trubky 0,8 - 1 mm se musí použít opěrné objímky.

## Opěrné objímky

Opěrné objímky HEIMEIER Ⓛ pro měděnou a přesnou ocelovou trubku s tloušťkou stěny 1 mm, s čís. výr. a Ø trubky viz str. 1.

Technické změny se vyhrazují.

## Legenda

- ① E-Z sústava
- ② jednorúrový ventil s ponornou rúrou
- ③ vzdialosť existujúceho potrubia

## Zvieracia nákrutka

Zvieracia nákrutka HEIMEIER pre  
Ⓐ rúru z plastickej hmoty  
Ⓑ viacvrstvovú rúru  
Ⓒ medenú alebo presnú ocelovú rúru

s číslem výrobku a Ø rúry vid' strana 1  
U medených alebo presných ocelových rúr s hrubkou steny rúry 0,8 - 1 mm sa musia použiť opěrné objímky.

## Operné objímky

Operné objímky HEIMEIER Ⓛ pre medené a presné ocelové rúry s hrubkou steny 1 mm, s č. výr. a Ø rúry vid' str. 1.

Technické zmeny sú vyhradené.

**HU****HR****EL**

**S csatlakozó**, A különböző csőtávolságok kiegyenlítésére szolgál

**S-priklučak**, za izjednačenje različitih razmaka cijevi

**Σύνδεση S**, για την ισοφάριση διαφορετικών αποστάσεων σωλήνων.

## Szerelési utasítás

### Szerelés

Az csatlakozó régi armatúráknak G  $\frac{3}{4}$ -es külső menetű HEIMEIER armatúrákra való cseréje esetén alkalmazható.

Az univerzális S csatlakozó segítségével gyorsan áthidalhatók a meglévő csővezetékek különböző csőtávolságai.

A régi armatúráknak pl. HEIMEIER merülőcsőves egycsőves szelére vagy E-Z rendszerre való cseréje esetén feltétlenül figyelembe kell venni a folyási irányt.

### Jelmagyarázat

- ① E-Z rendszer
- ② egycsőves szelép merülőcsővel
- ③ meglévő csővezeték-távolság

### Kapcsoló csavarozások

HEIMEIER kapcsoló csavarozások az alábbiakhoz

- Ⓐ műanyagcsőhöz
- Ⓑ összekötőcsőhöz
- Ⓒ réz- vagy precíziós acélcsőhöz

cikkszámmal és csőátmérővel, ld. az 1. oldalt

0,8 - 1 mm-es falvastagságú réz- vagy precíziós acélcsovék esetén támasztóhüvelyt kell alkalmazni.

### Támasztóhüvelyek

HEIMEIER támasztóhüvely ④ 1 mm-es falvastagságú réz- vagy precíziós acélcsovékhez, cikkszámmal és csőátmérővel, ld. az 1. oldalt.

Fenntartjuk a műszaki változtatások jogát.

## Uputa za montažu

### Montaža

S-priklučak se ugrađuje kod izmjene starih armatura s HEIMEIER-armaturama sa priklučkom vanjskog navoja G  $\frac{3}{4}$ .

Sa univerzalnim S-priklučkom se mogu brzo premostiti različiti razmaci cijevi postojećih cjevovoda.

Prilikom izmjene starih armatura na npr. HEIMEIER-jednocijevni ventil sa uronjenom cijevi ili na E-Z sistem, obavezno paziti na smjer strujanja.

### Legenda

- ① E-Z sistem
- ② jednocijevni ventil sa uronjenom cijevi
- ③ meglévő csővezeték-távolság

### Pričvrsti viđani spojevi

HEIMEIER-pričvrsti viđani spojevi za  
 (A) plastičnu cijev  
 (B) spojnu cijev  
 (C) cijev od bakra ili preciznog čelika

sa brojem artikla i sa | cijevi vidi stranu 1.

Kod cijevi od bakra ili preciznog čelika sa deblijnom stijenke cijevi od 0,8 - 1 mm upotrijebiti potporne tuljke.

### Potporni tuljci

HEIMEIER- potporni tuljci ④ za cijevi od bakra ili preciznog čelika sa deblijnom stijenke od 1 mm, sa brojem artikla i sa | cijevi vidi stranu 1.

Pridržana prava na tehničke izmjene.

## Odgovigies survarumolodighets

### Survarumolodighets

Η σύνδεση τύπου S μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την αντικατάσταση παλιών εξοπλισμών από εξοπλισμούς της εταιρείας HEIMEIER με εφαρμογή συνδετήρων εξόπλιμων με εξωτερικό βιδωτικό σύστημα μεγέθους G $\frac{3}{4}$ .

Με το σύστημα S γενικών εφαρμογών μπορεί να επιτευχθεί σύντομα γεφύρωση διαφορετικών αποστάσεων σωλήνων επί την υφισταμένων εγκαταστάσων σωλήνων.

Κατά την αντικατάσταση παλιών εξοπλισμών π.χ. επί βαλβίδας μονού σωλήνων της HEIMEIER με εμβιθιζόμενο σωλήνων ή επί συστήματος E-Z, πρέπει να δοθεί οπωδήποτε προσοχή στην τίρηση της κατεύθυνσης της ροής.

### Eperekheta uprotitlawn

- ① Σύστημα E-Z
- ② Βαλβίδα μονού σωλήνων με εμβιθιζόμενο σωλήνων
- ③ Υφιστάμενη απόσταση σωλήνων

### Sumplektykis biwdowseis

Συμπλεκτικές βιδώσεις της HEIMEIER για  
 (A) πλαστικούς σωλήνες  
 (B) συνδυασμένους σωλήνες  
 (C) χάλκινους σωλήνες ή χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας

με αριθμό αντικειμένου και διάμετρο σωλήνων Ø βλέπε σελίδα 1.  
 Επί χάλκινων σωλήνων ή χαλύβδινων σωλήνων ακριβείας με πάχος τοιχύματος 0,8-1,0 mm πρέπει να χρησιμοποιηθούν στρικτικά σωληνοειδή κελύφη.

### Styriktekta sowlhenoeid kewluphi

Στρικτικά σωληνοειδή κελύφη της HEIMEIER  
 (D) για χάλκινους σωλήνες ή χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας με πάχος τοιχύματος 1 mm, με αριθμό αντικειμένου και διάμετρο σωλήνων Ø βλέπε σελίδα 1.

Διατηρούμε το δικαίωμα διενέργειας τεχνικών μετατροπών.



J  
IS

S形接続 異なった間隔を持つ配管の調整

**S-tenging**, til jöfnunar á mismunandi pípumillibilum

## 取扱説明書

### 取付

古い配管設備をG3/4雄ネジの接続付きHEIMEIER配管設備と交換する場合、S形接続をはめ込むことができます。

ユニバーサルS形接続を用いると、異なった間隔を持つ多様な配管をすぐにつなぐことができます。

古い配管を、例えば潜り配管付きのHEIMEIER 1方向配管バルブ、またはE-Z（1～2方向）システムと交換する時は、必ず流れ方向に注意してください。

## 記号説明

- ① E-Z（1～2方向）システム
- ② 潜り配管付き1方向配管バルブ
- ③ 現在の配管の間隔

## 締付けネジ

HEIMEIER締付けネジ

- Ⓐ プラスチック配管用
- Ⓑ 複合管用
- Ⓒ 銅管または精密銅管用

配管の直径および製品番号は1ページを参照  
厚さ0.8～1 mmの管壁を持つ銅管または精密銅管の場合は、保護力バー/ケースをはめ込みます。

## 保護力バー/ケース

厚さ1 mmの管壁を持つ銅管または精密銅管用HEIMEIER保護力バー/ース

配管の直径および製品番号は1ページを参照

技術仕様は予告なく変更されることがあります

## Uppsetningarleiðbeiningar

### Uppsetning

Hægt er að koma S-tengingu við í skiptingu á eldri útbúnaði gegn HEIMEIER-útbúnaði með tengingu G  $\frac{3}{4}$  utanskrúfugangi.

Með hinni altæku S-tengingu er hægt að jafna fljótt mismunandi millibil á pípum, sem fyrir hendi eru.

Við skiptingu á eldri útbúnaði gegn t.d. HEIMEIER einpípuventli með kafröri eða E-Z-kerfi verður endilega að athuga vel straumsáttina.

### Skýringar

- ① E-Z-kerfi
- ② Einpípiventill með kafröri
- ③ Pípumillibil fyrir hendi

## Klemmuskrúfanir

HEIMEIER Klemmuskrúfanir fyrir

- Ⓐ plastpípur
- Ⓑ margefnapípur
- Ⓒ kopar- eða nákvæmisstálpípur

með vörutegund-númeri og pípívermáli sjá blaðsíðu 1.  
Nota verður stuðningshylki við kopar- eða nákvæmisstálpípur með pípurörþykkt frá 0,8 - 1 mm.

## Stuðningshylki

HEIMEIER stuðningshylki ① fyrir kopar- eða nákvæmisstálpípur með 1 mm rörþykkt, með vörutegund-númeri og pípívermáli, sjá blaðsíðu 1.

Tæknilegar breytingar áskildar.