

Underhåll Vento Connect

Vento Connect är en vakuumavgasning för kontinuerlig drift som hela året ska stå i "Auto". Funktionen "Standby" används endast för underhåll på själva apparaten eller omgivande enheter.

Vento Connect meddelar dig om det nödvändiga underhållet, men det bör ske utföras en årlig kontroll av funktioner. Årlig inspektion ska utföras av kvalificerad personal.

Kontroll och funktionstest ska innefatta följande:

- Kontrollera installerad programvara. Om möjlig uppdatera till senaste versionen.
- Alla komponenter (ventiler och pump) fungerar som avsett.
- Rengör filtret i inloppet.
- Kontrollera ev. automatiska toppavluftares funktion
- Vakuumtest genomförs.
- Larm granskas. Utför eventuella korrigeringar.

Är Vento Connect utrustad med Pleno P för automatisk vattenfyllning ska följande kontrolleras;

- Läs av fyllnadsmängderna.
- Rengör filtret före Backflödesventilen.
- Backflödesventilen rengörs (smuts demonteras, torka rent på täta ytor och återmontera).
- Kontrollera Backflödesventilen för eventuella läckage.
- Kontrollera att påfyllning startar/stoppar vid korrekt nivåer i kärl.

Anläggningens namn: _____

Model / Produktionsnr: _____ / _____

Ev. kommentarer: _____

Kontroll enligt ovan utförd: _____

Företag: _____

Namn / Telefon: _____ / _____

Nästa kontroll utförs senast: _____

Signering: _____